Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych
rok zał. 1992 Sp. z o.o. w Nowogardzie

Członek Izby Gospodarczej "WODOCIĄGI POLSKIE"

e-mail: sekretariat@puwis.pl; www.puwis.pl

BIURO USŁUG INZYNIERYJNYCH
Mariusz Jażdżewski
ul. Ks. J. Poniatowskiego
72-200 Nowogard

Nasz znak: W/UPB/2017/36

Nowogard 11.05.2017r.

Dotyczy: uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania pn.:' Budowa dróg dojazdowych do garaży przy ul. Księcia Racibora w Nowogardzie."

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie przesyła uzgodniony plan zagospodarowania przestrzennego dla zadania inwestycyjnego pn." Budowa dróg dojazdowych do garaży przy ul. Księcia Racibora w Nowogardzie."

UZGODNIENIA W SPRAWIE NR **W/UPB/2017/36**

1. O zamiarze prowadzenia prac (przekazaniu placu budowy) należy powiadomić Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. 700 - Lecia 14/2, 72-200 Nowogard tel. 91 39 20 711, e-mail: sekretariat@puwis.pl z co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. O zamiarze prowadzenia prac (przekazaniu placu budowy) należy powiadomić Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. 700 - Lecia 14/2, 72-200 Nowogard tel. 91 39 20 711, e-mail: sekretariat@puwis.pl z co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. Należy złożyć pełnomocnictwo osoby o posiadanym prawie do podpisywania wszelkich dokumentów podczas realizacji zadania m.in. „ Zlecenia do przystąpienia usunięcia awarii ".
4. Prace w pobliżu istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z sieciami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej należy zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
6. Natychmiast powiadomić Przedsiębiorstwo o awarii sieci, przyłącza lub wodomierza głównego.
7. W miejscach kolizyjnych z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej dla budowanych instalacji należy stosować rury osłonowe.
8. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ZWiK zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
9. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

10. Dokonać regulacji skrzynek zasuw, włazów studni, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni lub skrzynek ulicznych na koszt Inwestora.
11. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prowadzonych prac podziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt inwestora.
12. Studnie usytuowane w ciągu ruchu kołowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz chodnikach, przebudować zgodnie z obowiązującymi normami.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie Sp. z o.o. w Nowogardzie ul. 700 - Lecia 14/2, 72-200 Nowogard tel. 91 39 20 711, e-mail: sekretariat@puwis.pl .
14. Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag zawartych w powyższych punktach.

Załączniki:
- plan sytuacyjny – szt.- 1 (Maj 2017)

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
mgr Krzysztof Juszkiewicz

Do wiadomości:

1. Gmina Nowogard
   Plac Wolności
   72-200 Nowogard