

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzńska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzńska 26, 70-952 Szczecin
tel. (91) 424 72 63, faks (91) 485 32 42
dział.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

**Biuro Usług Inżynierskich Mariusz
Jażdżewski
Księcia Józefa Poniatowskiego 9 m. 7
72-200 Nowogard**

W/ znak:

z dnia 4-05-2017

N/ znak: PSGWH00/DT/ZMS-5000-101124/17

z dnia 12-05-2017

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Nowogard, m. Nowogard, ul. Księcia Racibora I dz. 577, 101/5, 101/6, 101/7, 100/14, 100/19, 100/23, 102/3, 102/9 - budowa dróg dojazdowych do garaży

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 04.05.2017 r. (wpłynęło do Zakładu 08.05.2017 r.) informujemy, że w rejonie planowanej inwestycji pn. "Budowa dróg dojazdowych do garaży przy ul. Księcia Racibora I w Nowogardzie" Spółka nasz posiada czynną sieć gazową, tj:

- gazociąg średniego ciśnienia dn 125 PE (rok budowy 2003) ułożony m.in. na terenie dz. Nr ewid. 100/19, 100/14, 102/3, 102/6 (obręb 6) w m. Nowogard, który znajduje się bezpośrednio w zakresie planowanej inwestycji, do którego włączone są przyłącza:
 - przyłącze gazowe średniego ciśnienia dn 40 PE (rok budowy 2009) zasilające w paliwo gazowe budynek Nr 2-2c przy ul. Księcia Racibora I (zlokalizowany na dz. Nr ewid. 100/22, obręb 6) w m. Nowogard, znajdujące się bezpośrednio w zakresie planowanej inwestycji;
 - przyłącze gazowe średniego ciśnienia dn 40 PE (rok budowy 2013), zasilające w paliwo gazowe budynek Nr 4 przy ul. Księcia Racibora I (zlokalizowany na dz. Nr ewid. 100/23, obręb 6) w m. Nowogard, znajdujące się bezpośrednio w zakresie planowanej inwestycji;
- gazociąg niskiego ciśnienia 100/160/100/125 (odc. Gazociąg DN 100 stal. wybudowany w latach 90-tych XX w., odc. Gazociąg dn 160/125 – wykonany z rur PE, wybudowany w latach 2008, 2012), ułożony m.in. na terenie działek 100/23, 100/19, 102/4 (obręb 6) w m. Nowogard, wraz z przyłączami gazowymi do budynków 1-1c oraz 3-3b przy ul. Księcia Racibora I;
- gazociąg niskiego ciśnienia DN 150/100 mm stal. wybudowany w latach 90-tych XX w. (włączony do w/w gazociągu niskiego ciśnienia dn 160 PE), ułożony m.in. na terenie działek 101/7, 101/6, 101/5 (obręb 6) w m. Nowogard, który znajduje się bezpośrednio w zakresie planowanej inwestycji.

Powyższa czynna sieć gazowa ułożona została na głębokości około 0,7-1,0 m i wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu, na których sporządzony został plan zagospodarowania przedmiotowego zadania, ponadto została ona oznaczona kolorem pomarańczowym na Załączniku nr 1 do niniejszego pisma (tytuł rysunku: „Zagospodarowanie terenu”). Opisaną powyżej sieć gazową jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem dla opisanej powyżej sieci gazowej wyznaczone zostały strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu). Dla sieci gazowej wybudowanej przed dn. 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 do 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia) oraz wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m. Dla czynnych sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. strefa kontrolowana jest stała i wynosi 1,0 m. Wszelkie prace w obrębie stref kontrolowanych o szerokości 1,0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem. Ponadto w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. W strefach tych

nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, urządzić stałych składów i magazynów, składować ziemi pochodzącej z wykopów, sadzić drzew, a prace ziemne w tych strefach należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W opracowaniu projektowym przedmiotowego zadania należy uwzględnić poniższe uwagi:

1. W miejscach, w których zlokalizowana jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne dróg, chodników, miejsc postojowych, zjazdów, wjazdów do garaży powinny znaleźć się ponad ułożonymi czynnymi odcinkami sieci gazowej.
2. Budowę dróg dojazdowych w ramach przedmiotowego zadania należy zaprojektować w taki sposób, aby odległości poziome mierzone od osi gazociągów do krawędzi jezdni (krawężników) wynosiły nie mniej niż 0,5 m. W związku z powyższym – w dwóch miejscach oznaczonych na załączniku (załącznik Nr 1 – Plan zagospodarowania terenu) kolorem różowym należy skorygować – zwiększyć odległość projektowanych krawężników od istniejącej infrastruktury gazowej.
3. Skrzynki uliczne, w których zamontowane zostały końcówki zasuw na czynnym gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE należy wynieść do poziomu projektowanej nawierzchni (nie mogą one zostać przysypane ziemią bądź przysłonięte warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni dróg).
4. Prace w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m sieci gazowej znajdującej się bezpośrednio w zakresie planowanej inwestycji, należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie.
5. W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m nie należy urządzić stałych składów, magazynów, wznosić tymczasowych obiektów budowlanych, sadzić drzew, składować ziemi pochodzącej z wykopów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodów gazowych podczas ich użytkowania.
6. Na minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Gazownię w Gryficach (dane adresowe: ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, tel. 91 384 46 99) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji z istniejącą siecią gazową, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w naszym Zakładzie, powołując się w odpowiedzi na znak naszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu pobierana jest opłata w wysokości 83 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostanie do Państwa osobną korespondencją.

Z powołaniem

DYREKTOR
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

Andrzej Hoehle

Załączniki:

- 1.) Plan zagospodarowania terenu - 1 egz.

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Gazownia w Gryficach
- 3.) PSG-H00/DT/ZMS - a/a

Sprawę prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, Tamta Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl