

Szczecin, dnia 19-05-2010

**Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy  
Wojska Polskiego 7  
72-200 Nowogard**

W/ znak:  
N/ znak: TS.17-4100-117465/10

z dnia - -  
z dnia 19-05-2010

Warunki przyłączenia do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji gazowych

**Nr TS.17-4100-117465/10**

W odpowiedzi na wniosek z dnia - - w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06-04-2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U.Nr 105 z dnia 04.05.2004r. poz. 1113), wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu podmiotu:  
**kotłownia gazowa**

1. Miejsce dostarczania paliwa gazowego:  
woj. zachodniopomorskie, gm. Nowogard, m. Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7 dz. 759/5
2. Rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50)
3. Paliwo gazowe używane będzie:  
a) do następujących celów: grzewczych  
b) do następujących odbiorników gazu:  
Kocioł gazowy co + zasobnik o mocy 500,00 [kW], szt. 3
4. Zgłoszony przez Podmiot odbiór paliwa gazowego:

w roku:	2010	2011	2012	2013	Nast.lata
Max Rocznie [tys m3/rok]	0,00	123,00	370,00	370,00	370,00
Min Rocznie [tys m3/rok]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Max dobowo [m3/dobę]	0,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00
Min dobowo [m3/dobę]	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Max godzinowo [m3/h]	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Min godzinowo [m3/h]	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

5. Moc przyłączeniowa: **195,00 [m3n/h]**.  
Moc umowna w umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży paliwa gazowego nie może być większa od mocy przyłączeniowej.
6. Miejsce podłączenia przyłączy, urządzeń i instalacji gazowych do sieci gazowej:  
**istniejący gazociąg**, o ciśnieniu: **średnim**, średnicy: **Dz 180**, materiał: **PE** znajdujące się: **Nowogard, ul. Wojska Polskiego - boczna, dz. nr 756 (dr)**, o ciśnieniu nominalnym: **Pn 350,00 [kPa]**
7. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza i (lub) punktu dostarczania paliwa gazowego, służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. arch. Paweł Ziemiński  
Oprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr 13/ZPOIA/2003



Stacja redukcyjno-pomiarowa Q=100 m <sup>3</sup> /h II st.	średnica [mm]	Miara [m]
Przyłącze PE80 SDR11	Dz 63	1,00 szt.
		37,00 m

Zaprojektować i wykonać przyłącze gazowe Dz 63 PE o długości ok. 37 m wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową - typ Q=100 o przepustowości ok. 195 m<sup>3</sup>/h.

8. Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu  
- przed kurkiem głównym: P<sub>min</sub>=150,00 [kPa] P<sub>max</sub>=400,00 [kPa]
9. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:
  - a) gazomierz: Gazomierz rotorowy G 25 DN 50 \* 1 szt.
  - b) miejsce usytuowania gazomierza:  
Gazomierz usytuowany będzie w stacji pomiarowej gazu.
  - c) inne wymagania:  
W stacji gazowej zamontować gazomierz rotorowy G25 (ś/c) DN50 1:50 z przelicznikiem CMK-02 lub MacBat II.  
Układ pomiarowy wyposażać w telemetrię - układ zdalnego odczytu GPRS (szafka telemetrii).  
Uzgodnić układ pomiarowo-rozliczeniowy w Dziale Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej WSG Sp. z o.o. O/ZG Szczecin (tel. 091 4247263).
10. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozdział 7 wraz z późniejszymi zmianami).  
Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dn.7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami).
11. Wymagania odnośnie stacji gazowej:  
Stację gazową wykonać zgodnie z normami: ZN-G-4120, ZN-G-4122.
12. Granica własności sieci gazowej należącej do Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o:  
kurek główny zlokalizowany w stacji gazowej.
13. Projektowana opłata za przyłączenie wyniesie 22 468,70 zł +VAT.  
Opłata za przyłączenie została wyznaczona zgodnie z "Taryfą nr 2 na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych - WSG Sp. z o.o. w Poznaniu", na podstawie przewidywanego zakresu rzeczowego wykonania przyłączenia i jest ważna w okresie obowiązywania w/w Taryfy.  
Projektowana opłata za przyłączenie uwzględnia 1/4 (25 %) przewidywanych nakładów na zakup i budowę ponadstandardowych elementów przyłącza.
14. Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3) a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) Prawo energetyczne, wydajemy oświadczenie o zapewnieniu dostaw paliw gazowych na potrzeby projektu budowlanego, odnoszące się do obiektu zlokalizowanego zgodnie z pkt 1 niniejszych warunków przyłączenia. Zapewnienie dostaw jest zagwarantowaniem technicznych możliwości dostarczania paliwa gazowego do wskazanej lokalizacji obiektu.  
Warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego.
15. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowniczego może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem a przedsiębiorstwem gazowniczym.  
W/w umowa określi sposób finansowania i termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej.

Do podpisania umowy o przyłączenie należy przedłożyć następujące dokumenty:

- dokument tożsamości (do wglądu, a w przypadku gdy dokumenty zostaną przesłane drogą korespondencyjną - kopia),
- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej\* (kopia),
- decyzja o nadaniu numeru NIP, bądź inny dokument urzędowy poświadczający NIP\* (kopia),
- pełnomocnictwo do podpisania umowy [oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez tzw. "Osobę zaufania publicznego" (np. notariusz, radca prawny, adwokat)]

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul.Grobla 15, 61-859 Poznań, www.wsgz.pl  
 Skład Zarządu: Prezes - Zdzisław Kowalski, Członkowie Zarządu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewski; Kapitał zakładowy 1 000 000 000 PLN  
 NIP 778-13-87-479, REGON 634161410, KRS 000000111 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS  
 mg inż. arch. Paweł Zimnicki  
 Oprawnienia budowlane  
 dla bez ograniczeń  
 nr 13/ZPOJA/2005  
 Strona: 2

Wydrukowano: 19.05.2010

TS.17-4100-117465/10 (nr wersji: 2)

Za zgodność  
z oryginałem



lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego] - gdy umowa podpisywana jest w imieniu innych osób lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS do reprezentacji przedsiębiorstwa.

(\*) - Dotyczy przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

16. W celu podpisania w/w umowy, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej zobowiązany jest, po zaakceptowaniu w/w Warunków, zgłosić się w Dziale Przyłączania  
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin  
tel. (091) 42 47 360.
17. Warunki przyłączenia są ważne przez okres jednego roku od dnia ich wydania i nie stanowią podstawy do rozpoczęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek działań inwestycyjnych.
18. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
19. Uwagi:
1. Podane w niniejszych warunkach orientacyjne długości poszczególnych elementów sieci gazowej mogą ulec zmianie na etapie uzgodnień do projektu budowlanego. Zmiana długości przyłączy gazowych (o długości powyżej 15 m) spowoduje zmianę wysokości opłaty za przyłączenie do sieci gazowej.
  2. Przy wykonaniu prób szczelności i wytrzymałości sieci gazowych (rury razem z armaturą) z rur stalowych oraz z rur PE należy przyjąć:
    - a) Wielkość ciśnienia próby szczelności i wytrzymałości dla sieci nowo budowanych:
      - dla gazociągów średniego ciśnienia z PE - nie mniej niż 0,75 MPa.
    - b) Czas próby wytrzymałości i szczelności (mierzony od chwili ustabilizowania się ciśnienia w gazociągu, przyłączy) powinien wynosić:
      - dla przyłączy gazowych o pojemności do 2 m<sup>3</sup> - nie mniej niż 1 h.
    - c) Rodzaj próby na gazociągach niskiego i średniego ciśnienia: pneumatyczna.
  3. Armatura - wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej muszą spełniać obowiązujące wymagania dla wyrobów budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszą być oznaczone zgodnie z Ustawą o wyrobach bud. z dn. 16-04-2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r., z późn. zm.).
  4. Wszystkie nowowbudowane gazociągi i przyłącza gazowe o średnicy > lub = 40 mm po ich ułożeniu w wykopie należy poddać czyszczeniu.

Wnioskodawca(y):

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy  
Wojska Polskiego 7  
72-200 Nowogard

Załączniki:

Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie OKI.1.D

Do wiadomości:

- 1.) RDG Gryfice - Goleniów
- 2.) TE.12
- 3.) TS.17 a/a

Specjalista ds. Warunków i Uzgodnień

  
Marek Michałowski

SEKRETARIAT  
Oddział Zakład Gazownictwa w Szczecinie  
wpłynęło dnia

20 -05- 2010

L.dz. \_\_\_\_\_ Inicjał \_\_\_\_\_

KIEROWNIK  
Dział Techniczny Sieci

Grażyna Sapijha

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Gołębia 15, 61-858 Poznań, www.wsgaz.pl

Skład Zarządu: Prezes - Zdzisław Kowalski, Członkowie Zarządu - Marta Jorasz, Grzegorz Baroszewski; Kapitał zakładowy 1 033 186 000,00 PLN  
NIP 778-13-87-479, REGON 634161410, KRS 0000900111 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

mg inż. arch. Paweł Zimnicki  
Oprawa techniczna  
do projektowania i oceny ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr 13/ZPO/A/2003

Za zgodność  
z oryginałem

PGNiG S.A. w Warszawie  
Wielkopolski Oddział Obrotu Gazem  
Gazownia Poznańska  
Biuro Bilansowania Handlowego  
Ul. Grobla 15  
61-859 Poznań  
Tel. (061) 8854090  
fax (061) 8854093  
Nasz znak: GB/123/2010/MK

Poznań, 2010/05/26

Wnioskujący:  
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL REJONOWY

UL. WOJ. POLSKIEGO 7  
72-200 NOWOGARD  
REGON-  
NIP 856-16-67-533  
PESEL-

### Oświadczenie o zapewnieniu dostawy paliwa gazowego nr 3/2010


PGNiG S.A. w Warszawie Wielkopolski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Poznańska w odpowiedzi na złożony w dniu **30.04.2010r.** wniosek o wydanie oświadczenia o zapewnieniu dostawy paliwa gazowego **zapewnia dostawę paliwa gazowego:** gaz ziemny **wysokometanowy** do obiektu zlokalizowanego w mieście Nowogard ul. Wojska Polskiego 7, Według określonej poniżej ilości:

	I rok dostaw
Min. godzinowy [ m <sup>3</sup> /h ]	10
Maks. godzinowy [ m <sup>3</sup> /h ]	195
Dobowy [ m <sup>3</sup> /dobę ]	2 032
Roczny [ tys. m <sup>3</sup> /rok ]	370 000


Zapewnienie dostawy paliwa gazowego jest ważne w okresie ważności technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej nr TS.17-4100-117465/10.

Jeżeli w okresie ważności tych warunków zostanie zawarta umowa przyłączeniowa, oświadczenie ulega przedłużeniu do czasu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego wskazanego w umowie przyłączeniowej.

Pracownik ds. Bilansowania  
Biuro Bilansowania Handlowego


  
Małgorzata Czyszak  
(podpis pracownika)

KIEROWNIK  
Biuro Bilansowania Handlowego

  
Marcin Kaczyński

(podpis kierownika)

Za zgodność  
z oryginałem

  
mgr inż. gen. Paweł Jamnicki  
projektowania budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr 13/ZPOIA/2003