

Uwaga:

1. Przed pracami montażowymi konstrukcji dachu belki z tarcicy należy zaimpregnować środkiem przeciwgrzybicznym oraz przeciwogniowym.
2. Potrzebne długości elementów drewnianych należy każdorazowo sprawdzić z wymiarami pomierzonymi w miejscu ich wbudowania
   - zestawienie tarcicy nie jest listą zamówieniową.
3. Więźba dachowa została opracowana w oparciu o lekką technologię szkieletowych wiązarów drewnianych przy wykorzystaniu systemowych łączników stalowych (płytek kolczasych).
4. Więźba zaprojektowana z drewna C24 o gr. 45 mm.
5. Sztywność poprzeczną układu zapewniają stężenia deskowe:
   SP- stężenie podłużne z deski 22x112 mm
   SK- stężenie pionowe krzyżowe 22x112 mm
6. Belkę B1 kotwić do wieńca W1/1 za pomocą złącza stalowego typu "wspornik belki".
7. Krokwie stężyć za pomocą wiatrowic z perforowanej taśmy stalowej szer. 40 mm i gr. 2 mm (np. BAN BAN204025).
8. Produkcję wiązarów zaleca się zlecić do wykonania autoryzowanemu zakładowi wytwarzającemu prefabrykowane wiązary dachowe łączone systemowymi płytkami kolczastymi.
9. Rozmieszczenie i wymiary otworów
   - wg projektów branżowych.
10. Projekt konstrukcji wykonano na podstawie przedłożonych rysunków branży architektonicznej.
11. W przypadku stwierdzenia niezgodności projektu ze stanem faktycznym lub chęci zastosowania alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych należy skontaktować się z projektantem albo osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

LEGENDA:

- ściany nośne
- elem. więźby dachowej

G	- Wiązary główne
SW	- Stężenie wiatrowe
WYS	- Wysuwnica
K	- Klin 45x95mm
B	- Belka drewniana 140x140mm
S	- Slup drewniany 200x200mm
SP	- Stężenia podłużne 22x112mm
SK	- Stężenia krzyżowe 22x112mm

Zestawienie elementów drewnianych oraz łączników wg **załącznika nr 1**

TARCICA C24

jednostka projektowa
pracownia -OpenARCH- projektowa
ul. 11-listopada 37 73-110 Stargard Szczeciński
tel. 606 756 242 biuro@openarch.pl

temat
Budowa świetlicy w Wyszomierzu
dz. nr geod. 88/1, 88/2 obręb Wyszomierz, gm. Nowogard

obiekt
Budynek świetlicy
dz. nr geod. 88/2 obręb Wyszomierz, gm. Nowogard

stadium	nazwa rysunku	data
PW	KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ	03.2016

skala	inwestor	nr rys.
1:50	Gmina Nowogard pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard	Kw-3

	branża	nr uprawnień	podpis
projektował: mgr inż. BARTOSZ MUSZYŃSKI	konstrukcja	ZAP/0132/POOK/11	
opracował	branża	nr uprawnień	podpis
opracował	branża	nr uprawnień	podpis
sprawdził	branża	nr uprawnień	podpis