



- UWAGA!
1. Rozdzielnica wtykowa 3x12, stopień ochrony IP40, II klasa ochronności z drzwiczkami płaskimi plastikowymi w kolorze białym RAL 9010.
  2. Listwy przyłączeniowe szyna N-3x(4x16mm<sup>2</sup>+4x10mm<sup>2</sup>), szyna PE-11x16mm<sup>2</sup>+11x10mm<sup>2</sup> na wyposażeniu rozdzielnic.
  3. Rozdzielnicę zamontować na wysokości minimum 1,4 metra od posadzki.

Data: 03.2016r.		Tytuł: Budowa świetlicy w Wyszomierzu		Numer rysunku: E-7
		Adres: dz. nr geod. 88/1, 88/2 obręb Wyszomierz, gm. Nowogard		
Skala: —		Rysunek: Tablica bezpiecznikowa TB – montaż aparatury		
Projektował:	mgr inż. Marek Madejski upr. bud. nr ZAP/0104/PWOE/15			A GMINA NOWOGARD plac Wolności 1 72-200 Nowogard
Opracował:	mgr inż. Marek Madejski upr. bud. nr ZAP/0104/PWOE/15			
Sprawdził:				
Branża: Instalacje elektryczne			Faza: Projekt Budowlany	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE IS				