

XL3 400 6x24 p/t wymiary 1050x575x175 lub równoważna, lokalizacja: istn. budynek szatniowy obiektu

[illegible]

Nr rozdzielnic RG												ZK200W	ZK200W	ZK200W	ZK200W
Nr pola		PP	LK	Q2	Q3	F4.1	F4.2	F4.3	F4.4	F4.5	F4.6	F5.10	F5.11	F5.20	F5.21
Nazwa Pola	Zasilanie z proj. złącza ZKP Enea Operator Sp. z o.o.	Ochrona przeciwprzepięciowa	Lampka kontroli napięcia	Zasilanie złącza dla przepompowni	Zasilanie istniejących instalacji oświetlenia i gniazd w budynku socjalnym przepięcie istniejących obwodów w rozdzielnicy							oświetlenie na słupie nr S01 lampa 1, 2	oświetlenie na słupie nr S01 lampa 3, 4	oświetlenie na słupie nr S02 lampa 1, 2	oświetlenie na słupie nr S02 lampa 3,
Moc instal. [kW]	65,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Moc zapotrz [kW]	51,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,0	4,0	4,0	4,0

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

PROJEKT WYKONAWCZY

JackowskiStudio

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

PROJEKT:	
----------	--

Projekt boiska piłkarskiego
działka geod. 838/2, obręb 2, 72-200 Nowogard

INVESTOR:

Gmina Nowogard, pl. Wolności 1 72-200 Nowogard

TYTUŁ RYSUNKU:

Schemat ideowy tablicy głównej TG

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA:	NR RYSUNKU:	ZMIANA:
mgr inż. ŁUKASZ STAWIREJ	ZAP/0110 /POOE/12		marzec 2019	E3a	
mgr inż. MIROŚLAW PIETRASZEK	ZAP/0104 /PBF/16		SKALA ---		