




Proj. szafka kablowa na potrzeby pomp P1  
lokalizacja: pkt E22a na rys. E1



Wyposażenie:  
euroszyna TH-35, miejsce na 11 zabezpieczeń typu S  
listwa zaciskowa N (9x16mm<sup>2</sup> + 3x16mm<sup>2</sup>); PE (1x35mm<sup>2</sup> + 3x16mm<sup>2</sup>)  
gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A - 2 szt.  
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A  
bardzo mocny zamek na klucz patentowy  
dławik uniwersalny na przewód zasilający  
przelotki umożliwiające mocowanie taśmy



Nr rozdzielnic	P1			
Nr pola		F1.1	F1.2	F1.3
Nazwa Pola	tablica główna 16 pole 02	Obwody gniazd wtykowych 16A (3f)	Obwody gniazd wtykowych 16A (1f)	Obwody gniazd wtykowych 16A (1f)
	3,0	2,0	0,5	0,5
	0,6	0,2	0,2	0,2

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY  
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚĆ UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIŁO  
CHOCBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.  
WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).  
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

PROJEKT  
BUDOWALNY

JackowskiStudio

71-043 Szczecin  
Kazimierska 2a/2

518 60 80 66  
505 42 48 65

info@jackowskistudio.com  
www.jackowskistudio.com

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż.  
ŁUKASZ STAWIREJ

NR UPRAWNIEN:

ZAP/0110  
/POOE/12

PODPIS:

ZAP/0104  
/PBE/16

PROJEKT:

Projekt boiska piłkarskiego  
działka geod. 838/2, obręb 2, 72-200 Nowogard

INWESTOR:

Gmina Nowogard, pl. Wolności 1 72-200 Nowogard

TYTUŁ RYSUNKU:

Schemat ideowy szafki P1

DATA:

marzec 2019

SKALA

- - -

NR RYSUNKU:

E4

ZMIANA: